



Miejscowość, data 17.11.2023 r.

Znak sprawy: AE/DZI/ST.261.5.2023

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Działając w imieniu Instytutu Matki i Dziecka zapraszam do złożenia ofert na obsługę Systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej „Bifipro” przez okres 48 miesięcy, opierającego się na dozowaniu do wody drogą elektrolizy jonów srebra oraz miedzi, którego celem jest zlikwidowanie z instalacji ciepłej wody użytkowej bakterii Legionella., o wartości wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Matki i Dziecka  
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a  
tel.: (22) 32 77 246, [www.imid.med.pl](http://www.imid.med.pl)  
Godziny urzędowania: dni robocze w godz. 8:00 – 15:30

### 2. Określenie trybu zamówienia

Udzielanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 tys. zł netto.

### 3. Rodzaj zamówienia

Usługa

### 4. Przedmiot zamówienia

Obsługa Systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej „Bifipro” przez okres 48 miesięcy, opierającego się na dozowaniu do wody drogą elektrolizy jonów srebra oraz miedzi. Celem zastosowania Systemu jest zlikwidowanie z instalacji ciepłej wody użytkowej bakterii Legionella.

### 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakres i warunki obsługi serwisowej:

- 1) Obsługa serwisowa systemu Bifipro przez okres 48 miesięcy
- 2) Rozpoczęcie obsługi serwisowej w styczniu 2024 r.
- 3) Płatności realizowane będą zgodnie z harmonogramem co 12 miesięcy
- 4) Monitoring online systemu prowadzony przez Wykonawcę
- 5) Konserwacja systemu co 3 miesiące, 4 razy w roku
- 6) Wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych, wymiana elektrod zgodnie z zapotrzebowaniem
- 7) Badanie wody dot. m.in. parametrów: stężenie jonów miedzi oraz srebra, a także badania liczby bakterii z gatunku Legionella sp. (liczba punktów poboru wymagających przebadania pod względem występowania bakterii z gatunku Legionella sp. zgodnie z przepisami prawa bądź wymaganiami nadrzędnego Sanepidu – 4 punkty). Badania będą wykonywane co dwa miesiące.
- 8) Wymiana lub naprawa systemu Bifipro w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

- 9) W razie konieczności dłuższego czasu niezbędnego do naprawy uszkodzonego urządzenia, Wykonawca na czas naprawy zastąpi naprawiane urządzenie tymczasowo innym dostarczonym przez siebie urządzeniem, kompatybilnym z pracującym Systemem, o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane.
- 10) Dyżur służb Wykonawcy w systemie minimum 8 godzinnym przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00). Dyżur operatorski pełniony pod telefonem.
- 11) Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 24 godzinnym wyprzedzeniem o konieczności dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych.
- 12) Przedmiot umowy będzie realizowany bez zakłócania bieżącej pracy poszczególnych jednostek szpitalnych.

## **6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych**

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

## **7. Termin wykonania zamówienia**

Obsługa serwisowa systemu Bifipro przez okres 48 miesięcy, w tym stały monitoring online systemu prowadzony przez Wykonawcę, konserwacja systemu co 3 miesiące, 4 razy w roku

## **8. Termin płatności**

Płatności realizowane zgodnie z harmonogramem co 12 miesięcy, w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury za każdy rozpoczęty rok obsługi.

## **9. Obowiązki Wykonawcy po zawarciu umowy**

Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 3.

## **10. Kryteria oceny oferty**

Cena oferty brutto – 100%.

## **11. Opis sposobu przygotowania oferty**

Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym zał. nr 2. Oferta i wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisywania i składania ofert oraz opieczątowane pieczęcią służbową tej osoby. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

**Wraz z ofertą należy załączyć dokumenty potwierdzające autoryzację producenta do serwisowania urządzeń Bifipro. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w wyznaczonym terminie.**

## **12. Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę z dopiskiem „Konkurs na obsługę Systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej „Bifipro” przez okres 48 miesięcy” należy złożyć w terminie **do 24 listopada 2023 r.:**

- w formie papierowej w odpowiednio oznaczonych i zaklejonych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego – Instytucie Matki i Dziecka, Dział Zarządzania Infrastruktury, Sekcja Techniczna, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A, budynek A, III piętro, pokój nr 335
- w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78<sup>1</sup> §1 Kodeksu Cywilnego (opatrzoną podpisem zaufanym lub osobistym (e-dowód)) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: [maciej.samiczak@imid.med.pl](mailto:maciej.samiczak@imid.med.pl)

## **13. Okres związania ofertą**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

**14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Maciej Samiczak, tel.: 22 32 77 247, e-mail: maciej.samiczak@imid.med.pl

Michał Gera, tel.: 22 32 77 246, e-mail: michal.gera@imid.med.pl

**15. Dzień zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego [www.imid.med.pl](http://www.imid.med.pl):**

17.11.2023 r.

*W imieniu Zamawiającego*



Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno -  
Eksploatacyjnych

**Milena Kraszewska-Sulich**

*/dokument podpisany elektronicznie/*

**Załączniki:**

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy;
3. Wzór umowy.