



Warszawa, 11 stycznia 2023 roku

A/DZI/SN.222.5.2022

WYJAŚNIENIA

Dot.: ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do składania ofert w ramach konkursu znak A/DZI/SN.222.5.2022 na:

„Dostawę filtrów do układów wentylacyjnych zainstalowanych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie”

Pytanie nr 1:

Czy jest mi Pan w stanie powiedzieć, co to są za filtry?
Nie ma wymiarów, a sam symbol nic mi nie mówi.

- Budynek A – centrala N6 i N7
- Budynek B – centrala N11, N12 i N13, klasa G3, centrala N30 klasa G3

Odpowiedz nr 1:

Są to wkłady filtrujące wykonane z materiału filtracyjnego połączonego z siatką wygiętego w kształt litery „W”. Wymiar materiału filtracyjnego po rozłożeniu oraz klasa filtracji zostały zamieszczone w zał. nr 3a, 3b, 3c, 3d Tabela asortymentowo-cenowa część nr – 1 po zmianie

- Budynek A – centrala N6 i N7 (wymiar materiału filtracyjnego po rozłożeniu 495x250)
- Budynek B – centrala N11, N12 i N13 (wymiar wkładu materiału filtracyjnego po rozłożeniu 495x250), dotyczy tylko wkładu filtracyjnego.
- Budynek B – system N30 klasę filtracji, wymiar filtra oraz ilość kieszeni zostały zamieszczone w zał. nr 3a, 3b, 3c, 3d Tabela asortymentowo-cenowa część nr – 1 po zmianie



Pytanie nr 2:

W związku z zapytaniem do A/DZI/SN.222.5.2022 poproszę o informację sprawdzenie czy w Arkuszu Budynek B Blok Operacyjny 1-2 jest pozycja G7 ? czy nie powinna być F7 czy rozmiary 482x428x300 są prawidłowe czy nie miał być to rozmiar 428x428x300x3k ?

Odpowiedz nr 2:

Skorygowane dane zostały zamieszczone w zał. nr 3a, 3b, 3c, 3d Tabela asortymentowo-cenowa część nr – 1 po zmianie

Pytanie nr 3

Czy filtr:

wkład filtrujący FD-200 TYP W	EU3	FSBQ-W3-200
-------------------------------	-----	-------------

wkład filtrujący	EU3	FSBQ-W3-200
------------------	-----	-------------

kieszeniowy	G7	F7/428x428x300-3k/3	metalowa szer. 25mm
kieszeniowy	G7	F7/428x287x300-3k/3	metalowa szer. 25mm
kieszeniowy	M5	M5/428x428x300-2k/3	metalowa szer. 25mm
kieszeniowy	M5	M5/428x287x300-2k/3	metalowa szer. 25mm
kieszeniowy	F9	F9/428x428x600-2k/3	metalowa szer. 25mm
kieszeniowy	F9	F9/428x287x600-2k/3	metalowa szer. 25mm

Proszę o informację czy wkład filtrujący FD-200 TYP W FSBQ W3-200 i wkład filtrujący FSBQ W3-200 to są te same wkłady ? Materiał filtracyjny połączony z siatką ? (wygięty „W”)



Filtry kieszeniowe – proszę o wyjaśnienie – np. M5/428x428x300-2k/3

Klasa M5

Wymiar 428x428x300

-2k – ilość kieszeni

/3 – proszę o wyjaśnienie

Odpowiedz nr 3:

Wkład filtrujący FD-200 TYP W FSBQ W3-200 i wkład filtrujący FSBQ W3-200 są to te same wkłady. Wkłady wykonane z materiału filtracyjnego połączonego z siatką wygiętego w kształt litery „W”.

Filtry kieszeniowe np. M5/428x428x300-2k/3

Klasa M5

Wymiar 428x428x300

-2k – ilość kieszeni

/3 – ilość filtrów w urządzeniu (oznaczenie wewnętrzne) do pominięcia przy kalkulacji oferty.



Bogdan Sowa

Wyjaśnienia do ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie IMiD link <https://imid.med.pl/pl/top-menu/konkursy-ofert/konkursy-ofert-biezace/konkursy-ofert-biezace/konkurs-ofert-na-sukcesywna-dostawe-filtrow-do-ukladow-wentylacyjnych-zainstalowanych-w-imid> w dniu 11 stycznia 2023 r.