



Warszawa, dnia 04.11.2019 r.

Znak sprawy: A/DZI/ST.233.2.2019

## „Dostawa filtrów do central wentylacyjnych zainstalowanych w IMiD”

### Odpowiedzi na pytania:

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o doprecyzowanie – Symbol FSBO-W3-200 EU3 wkład filtrujący, zapotrzebowanie w szt. – czy chodzi o włókninę filtracyjną w klasie G3 w rolkach, formatkach?

#### **Odpowiedź nr 1**

Chodzi o wkład filtracyjny przykładowo FSBW3200, zapotrzebowanie w sztukach.



#### **Pytanie nr 2**

Proszę o doprecyzowanie - Miniplateat G4 196x384x40 – filtr w ramie metal?, bez ramy sam miniplateat ? Czy na pewno klasa G4 ?

#### **Odpowiedź nr 2**

Filtr Miniplateat 196x384x40 w ramie kartonowej, klasa G4 dopuszcza się klasę M5.