



Gabinet zabiegowy  
1 ścienny punkt poboru GM  
1xO2, 1xAir, 1xVacum

Pion na poziomie parteru  
(zasilanie nowych skrzynek wykonac  
z istniejącego pionu w celu etapowej  
likwidacji starych pionów)

4 panele nadłóżkowe  
na każdą salę chorych  
O2, Air, Vacuum

4 panele nadłóżkowe  
2xO2, 2xAir, 2xVacum