

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ.

WYKAZ URZĄDZEŃ					HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW												ilość przeglądów	
lp	rodzaj	lokalizacja	budynek nr.	marka model	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Liczba przeglądów w roku	Liczba przeglądów w ciągu 3 lat
1	kasetowy	serwerownia lip.	A	MDV MCC-48HRN1/MOU-48HN1			X			X			X			X	4	12
2	agregat chłodniczy	magazyn odpadów	mag. odpadów	Aspera model U(N)J932GK, wraz z chłodnicą Luve SHA 79-50E			X			X			X			X	4	12
3	sufitowy	magazyn odpadów	mag. odpadów	Sharp GS-XP 12 FR			X			X			X			X	4	12
4	ścienny	magazyn odpadów	mag. odpadów	CALDO CTH 12			X			X			X			X	4	12
5	ścienny	pok. Inspektorów lip	A	Haier				X					X				2	6
6	ścienny	Centrala Telefoniczna piwnica	A	ROTENSO U35Wo R12,			X				X			X			3	9
7	kasetowy	Klinika Onkologii Dzieci i Młodzieży gabinet lekarski lp.	B	GREE GUD 50 T/A,			X				X			X			3	9
8	kasetowy	Klinika Onkologii Dzieci i Młodzieży gabinet chemi onkologicznej 1 lp.	B	GREE GUD 50 T/A			X			X			X			X	4	12
9	kasetowy	Klinika Onkologii Dzieci i Młodzieży sekretariat kierownika lp.	B	GREE GUD35 T/A,			X			X						X	4	12
10	kasetowy	Klinika Onkologii Dzieci i Młodzieży gabinet chemi onkologicznej 2 lp.	B	GREE: GUD 35 T/A			X			X			X			X	4	12
11	ścienny	Klinika Onkologii Dzieci i Młodzieży sala chorych	B	Samsung ARO9NXCXCXAWKX			X			X			X			X	4	12
12	ścienny	Blok operacyjny sala wybudzeń onkologiczna lp.	B	Samsung ARO9NXCXCXAWKX			X			X			X			X	4	12
13	ścienny	Klinika Onkologii Dzieci i Młodzieży oddział sala chorych lp.	B	Samsung Multi FJM - AJ100MCJ5EH/EU			X			X			X			X	4	12
14	ścienny	Klinika Onkologii Dzieci i Młodzieży oddział sala chorych lp.	B	Samsung Multi FJM - AJ100MCJ5EH/EU			X			X			X			X	4	12
15	ścienny	Zespół prac. Genetyki Molekularnej/DNA IIP.	B	GREE GWH12QB-K6DNASI 3,5kW			X			X			X			X	4	12
16	ścienny	Prac Biologii Komórki/204A IIP.	B	HISENSE 7kW mod. KFR-7012W/FE				X					X				2	6
17	ścienny	Prac Biologii Komórki/204A, IIP.	B	SANYO				X					X				2	6
18	ścienny	Prac Biologii Komórki/204A IIP.	B	LENNOX GHM18N				X					X				2	6
19	ścienny	Prac Biologii Komórki/204A IIP.	B	LG				X					X				2	6
20	ścienny	Zespół prac. Genetyki Molekularnej/229 IIP.	B	Haier				X					X				2	6
21	ścienny	Zespół prac. Genetyki Molekularnej/230 IIP.	B	Midea				X					X				2	6
22	ścienny	Zespół prac. Genetyki Molekularnej/228 IIP.	B	Samsung				X					X				2	6
23	ścienny	Zespół prac. Genetyki Molekularnej/232 IIP.	B	Midea				X					X				2	6
24	ścienny	Zespół prac. Genetyki Molekularnej/231a IIP.	B	GREE GWH18QD / 6WH18AAD-K6DNA/B/O				X					X				2	6
25	ścienny	Zespół prac. Genetyki Molekularnej/231 IIP.	B	DAIKIN RXV 50AV1B,				X					X				2	6
26	ścienny	Zespół Pracowni Neugenetyki/244 IIP.	B	VIVALDI				X					X				2	6
27	ścienny	Zespół Pracowni Neugenetyki/244 IIP.	B	Haier				X					X				2	6
28	ścienny	Zespół Pracowni Neugenetyki/244 IIP.	B	Sinclair 3,5Kw mod. ASH-12AIE2 rok prod 2016				X					X				2	6
29	ścienny	Zespół Pracowni Cytogenetyki/pok.106 IP	C	Fujitsu ASYA 09LGC/AOYR09LGC				X					X				2	6
30	ścienny	Zespół Pracowni Cytogenetyki/pok.115 IP	C	Fujitsu multi ASYA 12 LGC/AOYR12LGC				X					X				2	6
31	ścienny	Zespół Pracowni Cytogenetyki/pok.108 IP	C	Haier 1U24GS1ERA				X					X				2	6
32	ścienny	maszynownia dźwigu strona południowa dach	A	Sinclair				X					X				2	6
33	ścienny	Główna rozdzielnia elektryczna stara	B	Galanx mod.AUS-17H53R120C9(Za5/2017				X					X				2	6
34	ścienny	Główna rozdzielnia elektryczna nowa	B	Galanx mod.AUS-17H53R120C9(Za5/2017				X					X				2	6
35	ścienny	Dyzpozytornia BMS	B	Fujitsu mod: AOY9UFCC rok prod 2010				X					X				2	6
36	kasetowy	Pracownia Rezonansu Magnetycznego	c	LG LT-B2861CL				X					X				2	6
37	kasetowy	Pracownia Rezonansu Magnetycznego	c	GREE GUD 85W/NhA-T				X					X				2	6
38	ścienny	Pracownia Rezonansu Magnetycznego	C	Rotenso model I70V				X					X				2	6
39	ścienny	Pracownia USG Izba przyjęć położnicza	B	FujitsuASYG12LMCE / EOJ6790			X				X					X	3	9
40	agregat chłodniczy	Łodówkarnia Zakład Genetyki Medycznej piwnica	C	Bizzer wraz z chłodnicą i automatyką			X			X			X			X	4	12
41	ścienny	Zakład Badań Przesiewowych 205	B	Samsung mod AQ12TSBX				X					X				2	6
42	ścienny	Klinika Pediatrii korytarz	B	Midea MS12FU-18HRFN1-QRC8W				X				X				X	3	9
43	ścienny	Zakład Badań Przesiewowych 240	B	HISENSE KFR-4811G				X				X				X	3	9
44	ścienny	Zakład Badań Przesiewowych 240	B	HISENSE KFR-7012G				X				X				X	3	9
45	ścienny	Zakład Badań Przesiewowych 238	B	GREE GWH24AAD-K6DNA1A/0				X				X				X	3	9
46	kasetowy	Zakład Badań Przesiewowych 242, IIP Biochemia	B	GREE GUD125W/NhA-X				X			X			X			3	9
47	kasetowy	Zakład Badań Przesiewowych 242, IIP Biochemia	B	GREE GUD125W/NhA-X				X			X			X			3	9
48	ścienny	Zakład Badań Przesiewowych 241	B	GREE GWH24Q E -K6DNA 1C/0				X			X			X			3	9
49	kasetowy	Zakład Badań Przesiewowych 239 IIP.	B	MISTRAL mod: DOU-51HN1 rok prod 2015r			X			X			X			X	4	12
50	kasetowy	Zakład Badań Przesiewowych 239 IIP.	B	GREE model: GUD140 13,4kW, /2019			X			X			X			X	4	12

[illegible]